

Merkschema L.U.F.T

L

Lüfter einsetzen

Zuluftöffnung (leichter Überdruck)
Lüfter mit reduzierter Drehzahl



U

Überblick verschaffen

Mind. 3 Gebäudeseiten | Rettungen
Rauchaustritt | Windrichtung | offene Fenster



F

Front Rückmeldungen

Rauch im Treppenhaus? Wo brennt es?
Aufenthaltsprinzip? Mögliche Abluftöffnungen?



T

Taktik festlegen

wird durch EL angeordnet



- Lüfter in Absprache mit der Einsatzleitung, in Betrieb nehmen.
- Einsatz von stationären Lüftungsanlagen MRWA und mobilen Lüftern muss aufeinander abgestimmt werden.
- In der Brandbekämpfung Lüfter erst einsetzen, wenn Atemschutz und Löschmittel bereitstehen.
- Rauch kontrolliert ableiten, Abluftöffnung überwachen.

Ist das Feuer:

- Brandlastgesteuert?
- Ventilationsgesteuert?

Ist eine:

- Zuluftöffnung vorhanden?
- Abluftöffnung vorhanden?

Taktisch:

- Defensiv = weitere Ausbreitung der Brand- & Rauchgase verhindern
- Offensiv = Luftstrom für die Brandbekämpfung

Verantwortungsbereich Lüften (identisch VB Lüften, die AGV)

Unterstellung

- Einsatz- bzw. Abschnittsleiter

Auftrag/Kompetenzen

- Schlägt dem Einsatz-/Abschnittsleiter ein Lüfterkonzept vor
- Koordiniert und überwacht den Einsatz der Lüfter
- Stellt die Verbindung zum Einsatz-/Abschnittsleiter sicher

Pflichten

- Setzt Einsatzmittel richtig ein
- Bindet andere Verantwortungsbereiche beim Erarbeiten des Lüfterkonzepts mit ein
- Orientiert den Einsatz-/Abschnittsleiter fortlaufend

Erhält vom Einsatz-/Abschnittsleiter

- Orientierung
 - Ereignis/Schadenlage
 - Eingesetzte Mittel
 - Bisher getroffene Massnahmen
 - Stand der Massnahmen
- Absicht
 - Einsatzschwergewicht
 - Prioritäten
- Auftrag
 - VB Lüften
- Besonderes
 - Gefahren
 - Verbindung
- Standorte
 - Schadenplatzorganisation
- Beantragt beim Einsatz-/Abschnittsleiter
 - Zusätzliche Mittel
 - Anpassung der Aufträge
 - Genehmigung des Lüfterkonzepts

